



POWIAT SIEDLECKI

„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.

PR.272.58.2020

Siedlce, dnia 11 stycznia 2021 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy mogą Państwo załączyć projekt wraz z przekrojami na w/w zadanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania. Chodnik należy wykonać zgodnie z:

- przedmiarem robót,
- zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót budowlanych,
- rysunkiem konstrukcyjnym stanowiącym załącznik do zgłoszenia robót – (rysunek w załączeniu).

Pytanie 2:

Brak w przedmiarze oraz kosztorysie krawężników, które są ujęte w SIWZ. Czy będą wbudowywane krawężniki? Jeśli tak to, w jakich ilościach i jakich rozmiarów? Czy będą uzupełniane masą bitumiczną między krawężnikiem a istniejącą masą?

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo w SIWZ w zakresie robót ujął ustawienie krawężników betonowych. Na odcinku objętym zamówieniem są już wbudowane krawężniki.

Pytanie 3:

Czy w pasie chodnika są ujęte zjazdy? Jeśli tak to, jaka podbudowa, jaka ilość oraz czy występuje obramowanie?

Odpowiedź:

Chodnik na całej długości jest jednej szerokości (1,5 m). W miejscach istniejących zjazdów należy uwzględnić wykonanie zniżenia zjazdów. Podbudowa w miejscach zjazdów jak i chodnika jest taka sama (wskazana w przedmiarze robót).

Sprawę prowadzi:
Anna Kaliszuk
Tel. 25 644 72 17 wew. 241

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski