



POWIAT SIEDLECKI

„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.

PR.272.65.2020

Siedlce, dnia 20 stycznia 2021 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Łaskowice na odcinku Łysów- Hruszew”.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

Wg rys. nr 5 PRZEPUSTY - Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez cynkowanie zgodnie z normą PN-EN 1461 oraz dodatkowo od wewnątrz powłoka malarską: epoksydową 0,12 mm + poliuretanową 0,08 mm.

Czy można zastosować przepusty stalowe z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor oraz HelCorPA produkowane w zabezpieczeniu warstwą cynku o grubości 42 µm zgodnie z normą oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową Trenchcoating o gr. 250 µm?

Odpowiedź:

Tak. Można zastosować przepusty stalowe z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor oraz HelCor PA produkowane w zabezpieczeniu warstwą cynku o grubości 42 µm zgodnie z normą oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową Trenchcoating o grubości 250 µm.

STAROSTA

/-/ Karol Tchórzewski

Sprawę prowadzi:
Anna Kaliszuk
Tel. 25 644 72 17 wew. 241