



# POWIAT SIEDLECKI

---

*„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”.*

PR.272.43.2020

Siedlce, dnia 18 września 2020 roku

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie -Przygody.”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

### **Pytanie 1.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu robót dotyczących remontu przepustu betonowego rurowego dwukomorowego na Remontowanej drodze powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie - Przygody.

### **Odpowiedź:**

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem remontowym i wobec tego nie jest wymagana dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu prac remontowych przepustu należy uwzględnić m in.:

- oczyszczenie przyczółków i kap z dzikiej roślinności (zabezpieczyć reper),
- oczyszczenie części przelotowych przepustu,
- wykonanie progu z betonu na wlocie i wylocie przepustu,
- oczyszczenie dna cieku i wyprofilowanie skarpy,
- zabezpieczenie skarpy przy przyczółkach przy użyciu płyt ażurowych ułożonych na betonie C12/15,
- uszczelnienie i wypełnienie zaprawą betonową niskoskurczową szczeliny pomiędzy kręgami,
- uzupełnienie ubytków w przyczółkach betonowych,
- wypełnienie i zabezpieczenie istniejących pęknięć przyczółków,
- wykonanie reprofilacji przyczółków zaprawą PCC,

Nie mniej jednak, zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem zweryfikowania zakresu robót koniecznych do remontu przepustu.

## **Pytanie 2.**

Czy wymagana będzie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w odniesieniu do wszystkich ostatnio ogłoszonych przetargów na remonty dróg powiatowych:

- Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie -Przygody,
- Remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3675W do końca m. Wilczonek”,
- Remont drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - droga nr 3635W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 803 do m. Gołąbek”,
- „Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn- Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinku od m. Choja do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W”.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

STAROSTA  
/-/ Karol Tchórzewski

Odpowiedzi sporządziła:  
Emilia Soćko  
Tel. 25 644 75 13 wew. 184

Sprawę prowadzi:  
Aneta Dziewulska  
Tel. 25 644 72 17 wew. 240