



POWIAT SIEDLECKI

„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”

PR.272.50.2020

Siedlce, dnia 9 listopada 2020 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Czy zamawiający zaakceptuje falowniki o zakresie pracy w temperaturach -20 do +60°C?

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną specyfikacją zakres pracy falowników ma się zawierać w temperaturach -40 do +69°C.

2. Czy zamiast falownika stringowego z optymalizatorami zamawiający dopuści zastosowanie mikrofalowników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany falowników stringowych z optymalizatorami na mikrofalowniki.

STAROSTA

/-/ Karol Tchórzewski

Sporządziła:
Aneta Dziewulska
Tel. 25 644 72 17 wew. 240