



POWIAT SIEDLECKI

„Powiat Siedlecki - tutaj tradycja buduje nowoczesność”

PR.272.63.2020

Siedlce, dnia 11 stycznia 2021 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie Szpinki”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie:

W kosztorysie i przedmiarze jest podane 162 m krawężnika drogowego do wykonania zaś chodnik ma długość 670 m czy zamawiający nie przewiduje wbudowanie 508 m krawężnika ? Kostka brukowa nie ma szans się utrzymać ze starą nawierzchnią asfaltową.

Odpowiedź:

Podana w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym długość 162 m krawężnika jest do wykonania w przedmiotowym postępowaniu. Na pozostałym odcinku objętym zamówieniem krawężniki są już wbudowane.

STAROSTA

/-/ Karol Tchórzewski

Sprawę prowadzi:
Aneta Dziewulska
Tel. 25 644 72 17 wew. 241